

2025 年 2 月份鄆城县 10 千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表

提示：根据国家能源局《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL / T 2041-2019），“电网承载力评估等级由低到高分绿色、黄色、红色。确定评估等级时，应局部服从总体，下一级电网评估等级低于上一级电网时，评估等级应以上一级电网为准。评估区域因分布式电源导致向 220kV 及以上电网反送电，该区域评估等级应为红色。评估为红色的区域，在电网承载力未得到有效改善前，暂停新增分布式电源项目接入”。在查询可开放容量时，除关注分布式电源项目所接入电压等级的电网设备可开放容量以外，还应重点关注所属上一级线路或变电站的可开放容量，防止因上级电网可开放容量不足导致接入受限。此外，本可开放容量信息公示日之后供电公司新受理并网申请的分布式电源项目，也将影响剩余可开放容量。基于上述原因，建议在分布式电源项目开工建设前，先通过网上国网 APP 或到属地供电公司营业厅办理并网申请业务，供电公司答复接入系统方案后再开工建设，防止接入受限风险。

单位：安培、千伏安、%

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
1	鄆城县经济开发区供电所	110kV 北郊站	110kV	012	10kV 北城中学线	553	-48.28	-8.73%	0	红色
2	鄆城县经济开发区供电所	110kV 北郊站	110kV	015	10kV 梁堂东线	553	-29.31	-5.30%	0	红色
3	鄆城县经济开发区供电所	110kV 北郊站	110kV	017	10kV 葛庄线	403	72.03	17.87%	0	红色
4	鄆城县经济开发区供电所	110kV 北郊站	110kV	018	10kV 万全 I 线	553	-51.14	-9.25%	0	红色
5	鄆城县经济开发区供电所	110kV 北郊站	110kV	020	10kV 万全 II 线	553	-2.58	-0.47%	0	红色
6	郑营供电所	110kV 东郊站	110kV	012	10kV 九南线	400	-26.94	-6.74%	0	红色
7	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	013	10kV 建东北线	400	-7.15	-1.79%	0	红色
8	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	014	10kV 新城#1 线	553	-27.49	-4.97%	0	红色
9	凤凰供电所	110kV 东郊站	110kV	015	10kV 凤西线	553	-60.49	-10.94%	0	红色
10	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	016	10kV 建西 II 线	553	-40.14	-7.26%	0	红色
11	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	017	10kV 九北#2 线	553	-31.34	-5.67%	0	红色

12	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	018	10kV 建西线	553	-78.63	-14.22%	0	红色
13	凤凰供电所	110kV 东郊站	110kV	019	10kV 凤南线	400	-101.18	-25.29%	0	红色
14	郑营供电所	110kV 东郊站	110kV	021	10kV 九南#2 线	553	-43.44	-7.86%	0	红色
15	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	022	10kV 建东南线	400	-99.53	-24.88%	0	红色
16	凤凰供电所	110kV 东郊站	110kV	023	10kV 闽园线	553	-201.25	-36.39%	0	红色
17	凤凰供电所	110kV 东郊站	110kV	025	10kV 李楼线	553	-199.60	-36.09%	0	红色
18	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	026	10kV 新城Ⅱ 线	553	-70.38	-12.73%	0	红色
19	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	027	10kV 帝景首府线	553	-7.70	-1.39%	0	红色
20	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	028	10kV 城北线	400	-40.14	-10.04%	0	红色
21	城区供电中心	110kV 东郊站	110kV	024	10kV 黄河纺织#1 线	553	115.47	20.88%	0	红色
22	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0101	10kV 南环线	553	-22.54	-4.08%	0	红色
23	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0102	10kV 大户线	553	-125.92	-22.77%	0	红色
24	城区供电中心	110kV 凤凰站	110kV	0103	10kV 城濮线	553	29.14	5.27%	0	红色
25	鄆城县经济开发区供电所	110kV 凤凰站	110kV	0105	10kV 北环线	553	-59.94	-10.84%	0	红色
26	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0106	10kV 凤北线	553	-6.60	-1.19%	0	红色
27	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0108	10kV 香山线	553	-31.34	-5.67%	0	红色
28	城区供电中心	110kV 凤凰站	110kV	0109	10kV 范庄线	553	-75.33	-13.62%	0	红色
29	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0110	10kV 朱庄线	553	19.25	3.48%	0	红色
30	鄆城县经济开发区供电所	110kV 凤凰站	110kV	0111	10kV 长城Ⅰ 线	553	-29.69	-5.37%	0	红色
31	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0115	10kV 成阳线	553	70.38	12.73%	0	红色
32	城区供电中心	110kV 凤凰站	110kV	0116	10kV 谭庄线	553	-94.03	-17.00%	0	红色
33	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0119	10kV 青美线	553	-176.51	-31.92%	0	红色
34	鄆城县经济开发区供电所	110kV 凤凰站	110kV	0120	10kV 长城Ⅱ 线	553	-87.43	-15.81%	0	红色
35	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0122	10kV 临泽南	553	0.00	0.00%	0	红色
36	鄆城县经济开发区供电所	110kV 凤凰站	110kV	0124	10kV 临泽北	553	0.00	0.00%	0	红色

37	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0125	10kV 明康 I 线	630.00	0.00	0.00%	0	红色
38	凤凰供电所	110kV 凤凰站	110kV	0126	10kV 明康 II 线	630.00	0.00	0.00%	0	红色
39	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0103	10kV 鄆开线	553	-56.09	-10.14%	0	红色
40	郑营供电所	110kV 鄆城站	110kV	0104	10kV 泰山街 I 线	553	-5.50	-0.99%	0	红色
41	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0105	10kV 鄆开 II 线	553	-58.84	-10.64%	0	红色
42	郑营供电所	110kV 鄆城站	110kV	0106	10kV 泰山街 II 线	553	-8.80	-1.59%	0	红色
43	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0108	10kV 禹王南 II 线	553	4.95	0.89%	0	红色
44	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0114	10kV 舜耕 II 线	553	-50.04	-9.05%	0	红色
45	富春供电所	110kV 鄆城站	110kV	0123	10kV 育才线	553	-36.29	-6.56%	0	红色
46	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0126	10kV 西环线	553	-52.79	-9.55%	0	红色
47	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0127	10kV 西环#2 线	553	-2.75	-0.50%	0	红色
48	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0128	10kV 城内线	553	-48.94	-8.85%	0	红色
49	城区供电中心	110kV 鄆城站	110kV	0129	10kV 工业西线	553	-62.14	-11.24%	0	红色
50	富春供电所	110kV 鄆城站	110kV	0130	10kV 富春北线	553	56.64	10.24%	0	红色
51	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0101	10kV 人民街#1 线	553	-12.10	-2.19%	0	红色
52	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0102	10kV 肖宁街线	553	-12.10	-2.19%	0	红色
53	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0105	10kV 历山 I 线	553	-64.34	-11.63%	0	红色
54	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0106	10kV 人民街#2 线	553	-56.64	-10.24%	0	红色
55	鄆城县经济开发区供电所	110kV 古泉站	110kV	0107	10kV 胡窑线	553	-81.38	-14.72%	0	红色
56	鄆城县经济开发区供电所	110kV 古泉站	110kV	0108	10kV 葛庄#2 线	553	107.78	19.49%	0	红色
57	董口供电所	110kV 古泉站	110kV	0109	10kV 韩桥线	300	16.50	5.50%	0	红色
58	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0120	10kV 广场北 I 线	553	-65.43	-11.83%	0	红色
59	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0121	10kV 广场北 II 线	553	-52.24	-9.45%	0	红色
60	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0124	10kV 孙膑北 I 线	553	-24.74	-4.47%	0	红色
61	城区供电中心	110kV 古泉站	110kV	0127	10kV 古泉线	553	-66.53	-12.03%	0	红色

62	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0101	10kV 金山街 I 线	400	-28.59	-7.15%	0	红色
63	凤凰供电所	110kV 郑营站	110kV	0103	10kV 边庄 I 线	553	-25.84	-4.67%	0	红色
64	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0107	10kV 新一中 I 线	553	2.20	0.40%	0	红色
65	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0109	10kV 于庄 I 线	553	-63.24	-11.43%	0	红色
66	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0110	10kV 于庄 II 线	553	141.87	25.65%	0	红色
67	凤凰供电所	110kV 郑营站	110kV	0116	10kV 边庄 II 线	400	25.84	6.46%	0	红色
68	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0117	10kV 新一中 II 线	400	5.50	1.37%	0	红色
69	郑营供电所	110kV 郑营站	110kV	0119	10kV 郑营东 II 线	553	116.57	21.08%	0	红色
70	彭楼供电所	110kV 彭楼站	110kV	0103	10kV 张庄线	553	-7.15	-1.29%	0	红色
71	彭楼供电所	110kV 彭楼站	110kV	0105	10kV 林庄线	553	-12.65	-2.29%	0	红色
72	彭楼供电所	110kV 彭楼站	110kV	0113	10kV 向阳线	553	-14.85	-2.68%	0	红色
73	引马供电所	110kV 红船站	110kV	0101	10kV 孙堂线	553	-32.44	-5.87%	0	红色
74	引马供电所	110kV 红船站	110kV	0102	10kV 红船东线	553	-39.04	-7.06%	0	红色
75	引马供电所	110kV 红船站	110kV	0112	10kV 毛屯线	553	-40.14	-7.26%	0	红色
76	引马供电所	110kV 红船站	110kV	0115	10kV 宋庄线	403	-6.05	-1.50%	0	红色
77	引马供电所	110kV 红船站	110kV	0126	10kV 卞寺线	553	46.19	8.35%	0	红色
78	凤凰供电所	110kV 玺月站	110kV	0102	10kV 潍坊南 I 线	553	0.00	0.00%	0	红色
79	郑营供电所	110kV 玺月站	110kV	0120	10kV 潍坊南 II 线	553	0.00	0.00%	0	红色
80	凤凰供电所	110kV 玺月站	110kV	0101	10kV 雷泽 I 线	553	0.00	0.00%	0	红色
81	凤凰供电所	110kV 玺月站	110kV	0119	10kV 雷泽 II 线	553	0.00	0.00%	0	红色
82	凤凰供电所	110kV 玺月站	110kV	0121	10kV 潍坊北 II 线	553	0.00	0.00%	0	红色
83	大埝供电所	35kV 大埝站	35kV	0102	10kV 大埝南线	403	42.34	10.51%	0	红色
84	大埝供电所	35kV 大埝站	35kV	0103	10kV 李进士线	403	101.18	25.11%	0	红色
85	大埝供电所	35kV 大埝站	35kV	0110	10kV 大埝北线	403	27.49	6.82%	0	红色

86	吉山供电所	35kV 大埝站	35kV	0111	10kV 杨老家线	553	84.68	15.31%	0	红色
87	大埝供电所	35kV 大埝站	35kV	0112	10kV 南石线	553	97.88	17.70%	0	红色
88	董口供电所	35kV 董口站	35kV	0105	10kV 董东线	403	109.97	27.29%	0	红色
89	董口供电所	35kV 董口站	35kV	0106	10kV 董西线	403	54.99	13.64%	0	红色
90	董口供电所	35kV 董口站	35kV	0108	10kV 董口政府线	403	65.98	16.37%	0	红色
91	董口供电所	35kV 董口站	35kV	0109	10kV 张海线	553	27.49	4.97%	0	红色
92	吉山供电所	35kV 吉山站	35kV	0101	10kV 箕颖河线	553	16.50	2.98%	0	红色
93	吉山供电所	35kV 吉山站	35kV	0102	10kV 旅游城线	553	42.34	7.66%	0	红色
94	吉山供电所	35kV 吉山站	35kV	0110	10kV 陈良线	553	65.43	11.83%	0	红色
95	吉山供电所	35kV 吉山站	35kV	0111	10kV 园区线	403	63.24	15.69%	0	红色
96	引马供电所	35kV 引马站	35kV	011	10kV 红船线	400	5.50	1.37%	0	红色
97	引马供电所	35kV 引马站	35kV	012	10kV 红船#2 线	335	31.34	9.36%	0	红色
98	凤凰供电所	35kV 引马站	35kV	013	10kV 凤凰线	400	39.04	9.76%	0	红色
99	引马供电所	35kV 引马站	35kV	022	10kV 引马西线	400	28.04	7.01%	0	红色
100	引马供电所	35kV 引马站	35kV	023	10kV 引马东线	400	7.15	1.79%	0	红色
101	引马供电所	35kV 引马站	35kV	024	10kV 红船#3 线	400	-62.14	-15.53%	0	红色
102	富春供电所	35kV 金堤站	35kV	011	10kV 金东线	400	-36.84	-9.21%	0	红色
103	富春供电所	35kV 金堤站	35kV	013	10kV 金西线	400	47.29	11.82%	0	红色
104	富春供电所	35kV 金堤站	35kV	014	10kV 白集线	400	-14.30	-3.57%	0	红色
105	郑营供电所	35kV 金堤站	35kV	016	10kV 郑营南线	400	5.50	1.37%	0	红色
106	旧城供电所	35kV 旧城站	35kV	0107	10kV 旧城南线	553	42.34	7.66%	0	红色
107	旧城供电所	35kV 旧城站	35kV	0108	10kV 旧城北线	553	32.99	5.97%	0	红色
108	大埝供电所	35kV 旧城站	35kV	0112	10kV 李进士西线	553	94.03	17.00%	0	红色
109	旧城供电所	35kV 旧城站	35kV	0113	10kV 黄河北线	553	-25.84	-4.67%	0	红色
110	旧城供电所	35kV 旧城站	35kV	0114	10kV 旧城西线	553	158.91	28.74%	0	红色

111	彭楼供电所	35kV 军集站	35kV	012	10kV 鲁王仓线	400	-14.30	-3.57%	0	红色
112	闫什供电所	35kV 军集站	35kV	016	10kV 军闫线	400	-5.50	-1.37%	0	红色
113	彭楼供电所	35kV 军集站	35kV	017	10kV 军王线	400	-51.69	-12.92%	0	红色
114	彭楼供电所	35kV 军集站	35kV	018	10kV 靳庄线	400	-14.85	-3.71%	0	红色
115	引马供电所	35kV 军集站	35kV	019	10kV 军集北线	400	7.70	1.92%	0	红色
116	临濮供电所	35kV 临卜站	35kV	013	10kV 杨庄线	553	0.00	0.00%	0	红色
117	临濮供电所	35kV 临卜站	35kV	014	10kV 镇南线	553	341.47	61.75%	0	红色
118	董口供电所	35kV 临卜站	35kV	015	10kV 西双庙线	403	198.50	49.26%	0	红色
119	临濮供电所	35kV 临卜站	35kV	016	10kV 临卜镇线	553	274.39	49.62%	0	红色
120	临濮供电所	35kV 临卜站	35kV	017	10kV 梁屯线	553	169.91	30.73%	0	红色
121	临濮供电所	35kV 临卜站	35kV	019	10kV 富春线	553	24.74	4.47%	0	红色
122	彭楼供电所	35kV 麻寨站	35kV	0102	10kV 麻寨北线	403	-2.20	-0.55%	0	红色
123	彭楼供电所	35kV 麻寨站	35kV	0103	10kV 舜王城线	553	-16.50	-2.98%	0	红色
124	彭楼供电所	35kV 麻寨站	35kV	0114	10kV 彭楼线	403	-6.60	-1.64%	0	红色
125	彭楼供电所	35kV 麻寨站	35kV	0115	10kV 秦庄线	300	-0.55	-0.18%	0	红色
126	什集供电所	35kV 什集站	35kV	0104	10kV 富春南线	553	-76.98	-13.92%	0	红色
127	什集供电所	35kV 什集站	35kV	0105	10kV 什集东线	553	11.00	1.99%	0	红色
128	什集供电所	35kV 什集站	35kV	0111	10kV 什集西线	553	-73.13	-13.22%	0	红色
129	什集供电所	35kV 什集站	35kV	0117	10kV 开发区线	553	3.30	0.60%	0	红色
130	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0104	10kV 闫什南线	403	-24.74	-6.14%	0	红色
131	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0105	10kV 工业园线	553	-44.26	-8.00%	0	红色
132	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0106	10kV 铁庄线	553	-45.64	-8.25%	0	红色
133	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0109	10kV 闫什西线	553	-51.14	-9.25%	0	红色
134	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0110	10kV 张志门线	553	-4.07	-0.74%	0	红色
135	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0111	10kV 杜垓线	553	-64.89	-11.73%	0	红色

136	闫什供电所	35kV 闫什站	35kV	0112	10kV 祁庄线	553	-9.95	-1.80%	0	红色
137	吉山供电所	35kV 左营站	35kV	0103	10kV 吕庙线	400	36.07	9.02%	0	红色
138	吉山供电所	35kV 左营站	35kV	0104	10kV 滩区线	400	104.26	26.06%	0	红色
139	吉山供电所	35kV 左营站	35kV	0109	10kV 左营西线	400	22.43	5.61%	0	红色
140	吉山供电所	35kV 左营站	35kV	0110	10kV 社区线	400	43.28	10.82%	0	红色